



Tvingstrup Vandværk

Grøndalsvej 1, Tvingstrup
8700 Horsens

Att.: Peter Bremer

Registrernr.: 045881
Kundenr.: 85400
Ordrenr.: 823829
Prøvenr.: 23113809

Modt. dato: 2009.11.16

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Tvingstrup Vandværk
Grøndalsvej 1, Tvingstrup, 8700 Horsens
Prøvested.....: **Tvingstrup Vandværk. DGU 107.1199 - V20004000/4609001203**
DGU-nr.....: **107.1199**
Prøvetype.....: Råvand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2009.11.16 kl. 09:55
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JBX)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.11.17 kl. 06:59 - 2009.11.20

| | Prøvenr.: 23113809 | Prøve ID: | **Grænseværdier | | | RSD (%) |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------------|------|----------------|---------|
| | | | Vejl. | Max. | Metoder | |
| Coliforme bakterier 37 °C | <1 | Ant./100ml | | | Colilert® | |
| E. coli | <1 | Ant./100ml | | | Colilert® | |
| Kimtal ved 22 °C, GEA | 18 | Antal/ml | | | DS/EN/ISO 6222 | |
| Kimtal ved 37 °C, GEA | <1 | Antal/ml | | | DS/EN ISO 6222 | |

Oplysninger fra prøvetageren:

| | | |
|-----------------|-----------|------------|
| Prøvens farve | lys gul | *VISUEL |
| Prøvens klarhed | sv.uklar | *VISUEL |
| Prøvens lugt | ingen | *ORGANOLEP |
| Vandtemperatur | 8.8 gr. C | DS2250 |

Analysekommentarer:

Opfølgning af registernr 045326

Kopi af rapporten er sendt til:

- Horsens Kommune, Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

20. november 2009

Kundecenter: tlf.72187295 Sys Bisgaard Hansen
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.