



Tvingstrup Vandværk

Grøndalsvej 1, Tvingstrup
8700 Horsens

Att.: Peter Bremer

Registrernr.: 046283
Kundenr.: 85400
Ordrenr.: 823829
Prøvenr.: 23189094

Modt. dato: 2009.11.20

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Tvingstrup Vandværk
Grøndalsvej 1, Tvingstrup, 8700 Horsens
Prøvested.....: **Tvingstrup Vandværk - V20004000/4609001200**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2009.11.20 kl. 08:25
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JBX)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.11.20 kl. 09:38 - 2009.11.21

Prøvenr.: **23189094**

Prøve ID:

Prøvemærke: **Afg. v.v.**

**Grænseværdier

RSD

Vejl. Max. Metoder

(%)

Coliforme bakterier 37 °C

74§ Ant./100ml

i.m. Colilert®

E. coli

<1 Ant./100ml

i.m. Colilert®

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur

9.1 gr. C

DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning af registernr 045877

Kopi af rapporten er sendt til:

- Horsens Kommune, Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

23. november 2009


Kundecenter: tlf.72187295 Sys Bisgaard Hansen
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.