



Tvingstrup Vandværk

Grøndalsvej 1, Tvingstrup  
8700 Horsens

Att.: Peter Bremer

Registrernr.: 046767  
Kundenr.: 85400  
Ordrenr.: 823829  
Prøvenr.: 23200348

Modt. dato: 2009.11.26

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Tvingstrup Vandværk  
Grøndalsvej 1, Tvingstrup, 8700 Horsens  
Prøvested.....: **Tvingstrup Vandværk. Ledningsnet - V20004000/4609001299**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning  
Prøvemærke.....: **grøndalsvej 1. bryggers**  
Prøveudtagning...: 2009.11.26 kl. 15:07  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (TRO)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.11.26 kl. 20:03 - 2009.11.29

	Prøvenr.: 23200348	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD
				Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml	i.m.	Colilert®			
E. coli	<1	Ant./100ml	i.m.	Colilert®			
Kimtal ved 22 °C, GEA	3	Antal/ml	200	DS/EN/ISO 6222			
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml	20	DS/EN ISO 6222			

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>	*VISUEL
Prøvens klarhed	<b>klar</b>	*VISUEL
Prøvens lugt	<b>ingen</b>	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	<b>9.2 gr. C</b>	DS2250

### Analysekommentarer:

Opfølgning af registernr 046283

Kopi af rapporten er sendt til:

- Horsens Kommune, Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

30. november 2009



Kundecenter: tlf.72187295 **Kirsten From Andersen**  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.