

Tvingstrup Vandværk
Grønnedalen 1
8700 Horsens
Att.: Peter Bremer Hansen

Rapportnr.: AR-15-CA-00296550-01
Batchnr.: EUDKVE-00296550
Kundenr.: CA0003749
Modt. dato: 23.04.2015

Analyserapport

Prøvested: Tvingstrup Vandværk. Ledningsnet - V20004000 / 4609001299
Udtagningsadresse: Grønnedalen 1, 8700 Horsens
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvedtagning: 23.04.2015 kl. 12:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 23.04.2015 - 29.04.2015

Prøvemærke: Bryggers

Lab prøvenr.:	80222022	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	8.8	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	65	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	7.9	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Alectia Viby, kopi af rapport (ARP), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Alectia Viby, kopi af rapport (KIJE), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Alectia Viby, kopi af rapport (MAHA), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Horsens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 4, 8700 Horsens

29.04.2015

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.